

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65»

ПРИКАЗ

27.10.2017г.

№ 279/2

Об утверждении плана
устранения замечаний

С целью устранения выявленных нарушений в ходе проверки, проводимой в соответствии с распоряжением Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 18.09.2017г. № 1396- рп (Предписание № «08-081-28» от 20.10.2017г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение 1).
2. Представить в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора отчёт об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «01» февраля 2018 года.
3. Ответственному за размещение информации на сайте школы Никонову Андрею Владимировичу, разместить План мероприятий по устранению выявленных на рушений на официальном сайте школы.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:



Н.И. Базганова


/А.В. Никонов

/Н.Д. Богиш



Утверждаю
И.о. директора
Н.И. Базганова

**План мероприятий по устранению нарушений,
выявленных Западно-Уральским управлением Ростехнадзора**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Ответственные	Срок исполнения
1	График проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на 2017г. не составлен	п.1.6.1., п.1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
2	Не составлен перечень технической документации по электрохозяйству.	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
3	Отсутствует паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство	п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	И.о. директора Н.И. Базганова	26.01.2018
4	Не выполняется проверка на соответствие электрических схем (чертежей) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке	п.1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
5	Назначенные Приказом МБОУ «Кыновская СОШ № 65» №203 от 01.09.2017г ответственный за электрохозяйство Богиш Н.Д. и её заместитель Симак И.В. не имеют IV гр. по электробезопасности	п.1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	И.о. директора Н.И. Базганова	26.01.2018

6	Открыто проложенные заземляющие проводники, местами не защищены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет	п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
7	Отсутствует график очистки светильников	п.2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
8	В щитах освещения с внутренней стороны отсутствуют однолинейные схемы	п.2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
9	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации своевременно не отражаются на схемах и чертежах	п.1.8.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
10	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями	п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	И.о. директора Н.И. Базганова	26.01.2018
11	В РУ, ЩС, ЩО не все кабели снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии, дата монтажа	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
12	По истечению установленного нормативно-технической документацией срока службы, технологические системы и электрооборудование не подвергались технологическому освидетельствованию комиссией	п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	И.о. директора Н.И. Базганова	26.01.2018

13	Предохранители в РЩ не имеют надписей с номинальным током плавкой вставки	п.п. 3.1.7., 3.1.4 Правил устройства электроустановок	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
14	ВРУ зданий не снабжены электрозщитными средствами	п.2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
15	Не проводятся (более 3 лет) профилактические испытания и измерения электропроводок и электрооборудования	п.2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018
16	Не проводятся проверки срабатывания защиты при коротком замыкании	п.2.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	26.01.2018